NOTE:
SUPPRESSION SYSTEM IN ALARM
MUST BE RE-SET BEFORE
RE-SETTING FACP

NOTE:
EACH GLOVEBOX SUPPRESSION SYSTEM
HAS A LOCAL ALARM BELL TO FACILITATE
LOCALIZATION OF SYSTEM IN ALARM

STAIR #2
UP
DN
M-135
M-129
M-127
M-125
M-123
M-121
M-119
M-117
To Caves
M-134
M-134A
M-130
M-128
M-124
M-122
M-120
M-118
M-116
M-112
M-110
M-108
M-106
M-104
M-101
STAIR #16
M-174A
M-172
M-174
M-166
M-164
M-162
M-160
M-156
M-154
M-152
M-150
M-148
M-146
M-144
M-171
M-169
M-167
M-163
M-161
M-159
M-157
M-155
M-153
M-151
M-149
M-147
To Caves

Building 200 System
Glovebox and Hood Detail
M Wing, Main Floor
Fire Alarm System Drawing
Revised 3/23/00

N

Legend (Addressable System)

GB Glovebox with modified CO2 System

HD Hood unit with modified CO2 System

Key Plan

200MMGBH.CDR